Școala Gimnazială „George Enescu", Orașul Sinaia
B-dul Carol I, nr. 36, Sinaia, Prahova
Cod fiscal 48777037
e-mail scoalageorgeenescusinaia@gmail.com

APROB
Director

Prof. Rodica RADULESCU

INSTRUCTIUNI PROPRII

privind evacuarea utilizatorilor din cladiri in cazul unei situatii de urgenta

Sunt considerate cai de evacuare in caz de incendiu:

- *Circulatiile functionale care indeplinesc conditiile de dispunere, alcatuire si realizare stabilite in normativ si asigura conditii de iesire a utilizatorilor cladirii (prin usi, coridoare, degajamente protejate, holuri, vestibuluri, tuneluri, case de scari, terase, pasaje etc.), la nivelul terenului ori al unor suprafete carosabile exterioare sau in locuri sigure din interiorul cladirii*
- *Pot fi considerate cai de evacuare si trecerile prin incaperi sau spatii alaturate prin care se poate circula, daca se respecta timpul (lungimea) de evacuare normata intr-o singura directie (coridor infundat) sau daca trecerile respective nu constituie singura cale de evacuare a utilizatorilor*

Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie.

Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator.

Școala Gimnazială „George Enescu", Orașul Sinaia
B-dul Carol I, nr. 36, Sinaia, Prahova
Cod fiscal 48777037
e-mail scoalageorgeenescusinaia@gmail.com

Constructiile, compartimentele de incendiu ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate.

Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute.

La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare (impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.).

Caile de acces, de evacuare si interventie din constructii se separa de celelalte spatii prin elemente de constructii cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad, dupa caz, cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare.

Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate.

Ascensoarele special destinate pentru interventii in caz de incendiu se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice, asigurand accesul fortelor de interventie pe durata stabilita in scenariile de siguranta la foc.

Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incintele agentilor economici si ale institutiilor este obligatorie conform reglementarilor tehnice.

In locurile prevazute la aliniatului precedent trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp.

Școala Gimnazială „George Enescu", Orașul Sinaia
B-dul Carol I, nr. 36, Sinaia, Prahova
Cod fiscal 48777037
e-mail scoalageorgeenescusinaia@gmail.com

Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie.

Prevederea si realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice si scenarii de siguranta la foc sunt obligatorii.

Asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu si a posibilitatilor de folosire a acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc.

Măsuri pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor:

- Pastrarea cailor de evacuare libere
- Verificarea periodica a functionalitatii iluminatului de siguranta
- Verificarea periodica a functionalitatii sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor
- Organizarea si desfasurarea periodica a exercitiilor si aplicatiilor privind evacuarea in cazul producerii unei situatii de urgenta.

INTOCMIT
Cadru tehnic cu atribuții în domneiul situațiilor de urgență

Elisei DUMITRU